

Приложение 1
К извещению о проведении тендера
На право заключения договора
От «___» _____ 2019

Тендерное задание

1. **Предмет тендера** – монтаж автоматизированной крышной газовой котельной тепловой мощностью 408 кВт., предназначенной для теплоснабжения многоквартирного жилого дома №7 жилого комплекса с проездом №1 от проезда №3 до проезда №4 с прилегающими местами для хранения индивидуального автотранспорта, проездом №4 от улицы Кокколевской до проезда №1 (4 этап строительства первого квартала) по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское, участок 569, (участок 4).

2. **Объем выполняемых работ** – объем выполняемых работ определен в приложении к настоящему тендерному заданию и рабочей документации шифр 1606-2014-ГСВ3; 1606-2014-КУЗ-АК; 1606-2014-КУЗ-ВК; 1606-2014-КУЗ-ОВ; 1606-2014-ПС5; 1606-2014-КУЗ-ТМ; 1606-2014-КУЗ-ЭМ; 1606-2014-АРЗ л.19, л.31, л.32 (в объеме работ по отделке помещения котельной).

3. **Требования к качеству монтажных работ** – работы должны быть выполнены в соответствии с СНиП 42-01-2002, ПБ 12-259-03, ПБ 03-517-02, согласно инструкций на используемые материалы, оборудование, изделия ГОСТ 10704-91, ГОСТ 9544-93, ГОСТ 21.609-83, проектной документации шифр 1606-2014-ГСВ3; 1606-2014-КУЗ-АК; 1606-2014-КУЗ-ВК; 1606-2014-КУЗ-ОВ; 1606-2014-ПС5; 1606-2014-КУЗ-ТМ; 1606-2014-КУЗ-ЭМ; 1606-2014-АРЗ л.19, л.31, л.32 и в соответствии с другими действующими нормативными документами.

3.1. **Требования к безопасности производства работ** – СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001, ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие данные»; СНиП 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», а также в соответствии с Градостроительным кодексом, Федеральным законом «О техническом регулировании», и другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами российской Федерации.

4. **Требования к гарантийному сроку** – не менее 5 лет.

5. **Цена договора** включает все необходимые затраты, связанные с выполнением работ по монтажу крышной газовой котельной. Расчет производить согласно формы (Приложение №1 к тендерному заданию).

6. **Расчет стоимости производится в рублях.**

7. **Особые условия:**

7.1. Проведение индивидуальных и комплексных испытаний, предусмотренных нормативными документами, сдача приемочной комиссии с участием Ростехнадзора под проведение пусконаладочных работ, получение разрешения на ввод в эксплуатацию, сдача приемочной комиссии с участием Ростехнадзора по приемке объекта в эксплуатацию с подписанием акта членами комиссии и утверждения его должностным лицом Заказчика производится подрядчиком в установленном законом порядке. Исполнительная документация предоставляется как в бумажном виде, так и 100% сканированный вариант исполнительной документации. Сроком окончания работ считается подписание акта приема-сдачи выполненных работ с предоставлением пакета документов освидетельствования работ.

7.2. Дополнительные работы и материалы, не учтенные при составлении заявки, но необходимые для безаварийной работы и сдачи объекта в эксплуатацию, выполняются и приобретаются за счет подрядчика.

7.3. **Осуществление контроля на производстве** – Заказчик должен иметь возможность в любое время проверить на производстве исполнителя качество изготовления конструкций и наличие подтверждающей качество материалов документации.

Приложения: 1) Расчет стоимости (форма). 2) Форма заявки на участие в тендере