

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ					
Наименования и номера помещений	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь м.кв.	Примечание
Жилые этажи 1–4эт.					
Гостиная, Кух.-стол., Кухня, Прих., Спальня	1		1. Чистовая отделка пола (выполняется собственником) – 20мм 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с добавлением фиброволокна и пластификатора армированная сеткой 4/100/100 – 75мм 3. Система "Теплый пол": крепление трубы пласт. хомутами 5,0*200мм к арматурной сетке 4/100/100. Под сеткой подставки 5мм. 4. Пленка полиэтиленовая 200мкн в два слоя 5. Плиты из минеральной ваты Флор Батс – 25мм 6. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)	10658.92	Демпферная лента по периметру стен h150мм
Ванная, Сан.узлы	2		1. Чистовая отделка пола (выполняется собственником) – 20мм 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с добавлением фиброволокна и пластификатора армированная сеткой 4/100/100 – 75мм 3. Пленка полиэтиленовая 200мкн в два слоя 4. Плиты из минеральной ваты Флор Батс – 25мм 5. Гидроизоляция обмазочная с забором на стены 300мм 6. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)	1441.68	Демпферная лента по периметру стен h150мм
Балконы, Лоджии	3		Без отделки 1. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)	1581.88	
Лоджии над сквозным проходом	4*		1. Чистовая отделка пола (выполняется собственником) – 20мм 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с добавлением фиброволокна и пластификатора армированная сеткой 4/100/100 – 50мм 3. Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф (λБ=0.023Вт/(м*К)) – 50мм 4. Клей-пена LOGICPIR – 6мм 5. Рулонная самоклеящаяся гидро-пароизоляция Техноласт БАРЬЕР(Б0) "ТЕХНОНИКОЛЬ" – 1,5мм 6. Праймер битумный эмульсионный Технониколь N04, либо аналог 7. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)	13.81	
Лоджии/балконы над встроенными помещениями	4		1. Чистовая отделка пола (выполняется собственником) – 20мм 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с добавлением фиброволокна и пластификатора армированная сеткой 4/100/100 – 50мм 3. Плиты из минеральной ваты Флор Батс – 200мм 4. Рулонная самоклеящаяся гидро-пароизоляция Техноласт БАРЬЕР(Б0) "ТЕХНОНИКОЛЬ" – 1,5мм 5. Праймер битумный эмульсионный Технониколь N04, либо аналог 6. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)	7.74	
Этажная площадка (межквартирный коридор)	5		1. Керамическая плитка на клею – 15мм 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с добавлением фиброволокна и пластификатора армированная сеткой 4/100/100 – 95мм 3. Пленка полиэтиленовая 200мкн 4. Теплоизоляция по типу "Изолон" – 10мм 5. Ж/б плита (см. раздел КЖ)	1974.15	Демпферная лента по периметру стен h150мм
Межэтажные площадки	6		1. Покрытие наливное полиуретановое (класс пожарной безопасности КМ3) 2. Ровнитель (для площадок) – 20мм 3. Ж/б плита (см. раздел КЖ)	389.4	
Марши ЛК	7		1. Покрытие наливное полиуретановое (класс пожарной безопасности КМ3) 2. Ж/б плита (см. раздел КЖ)	508.27	
Входные тамбуры	8		1. Керамическая плитка антискользящая на клею – 20мм 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с добавлением фиброволокна и пластификатора армированная сеткой 4/100/100 – 50мм 3. Пленка полиэтиленовая 200мкн в два слоя 4. Плиты из минеральной ваты Флор Батс – 50мм 5. Оклеенная гидроизоляция 6. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)	153.33	
ГРЦ	9		1. Керамическая плитка нескользящая на клею – 20мм 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с добавлением фиброволокна и пластификатора армированная сеткой 4/100/100 – 60мм 3. Пленка полиэтиленовая 200мкн 4. Плиты Шумостоп К2 – 40мм 5. Ж/б плита (см. раздел КЖ)	35.92	По периметру: бортик из ЦПР, выполнить акустический шов 20мм с заполнением плитой Шумостоп К2, герметик силиконовый, прокладка угол гидроизоляционной лентой Vaislabpro или аналог, прокладка типа Вибростек-М

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ					
Наименования и номера помещений	Тип пола	Схема пола	Данные элементов пола	Площадь м.кв.	Примечание
Помещения для прокладки коммуникаций	10			4522.82	1. Без отделки, обеспыливание монолитного железобетона.
Водомерный узел, Насосная, ИТП	11			103.65	1. Керамическая плитка на клею – 20мм 2. Обмазочная гидроизоляция без заведения на стены 3. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с добавлением фиброволокна и пластификатора, армированная сеткой 4/100/100 – 40–60мм 4. Пленка полиэтиленовая 200мкн 5. Плиты Шумостоп К2 – 40мм 6. Гидроизоляция оклеенная, с заведением на стены 170мм 7. Ж/б плита фундамента (см. раздел КЖ)
Помещения для прокладки коммуникаций (место для уборочного инвентаря)	12			19.75	1. Керамическая плитка на клею – 20мм 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с добавлением фиброволокна и пластификатора, армированная сеткой 4/100/100 – 50мм 3. Гидроизоляция обмазочная, с заведением на стены 170мм 4. Ж/б плита фундамента (см. раздел КЖ)
Встроенные помещения					
Встроенные помещения	13			290.92	1. Чистовая отделка пола (выполняется арендатором) – 20мм 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с добавлением фиброволокна и пластификатора армированная сеткой 4/100/100 – 50мм 3. Пленка полиэтиленовая 200мкн в два слоя 4. Плиты из минеральной ваты Флор Батс – 50мм 5. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)
Санузлы, ПУИ, помещения с влажными технологическими процессами	14			16.95	1. Чистовая отделка пола (выполняется арендатором) – 20мм 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с добавлением фиброволокна и пластификатора армированная сеткой 4/100/100 – 50мм 3. Пленка полиэтиленовая 200мкн в два слоя 4. Плиты из минеральной ваты Флор Батс – 50мм 5. Гидроизоляция обмазочная с заведением на стены 300мм 6. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)
Тамбур	15			14.45	1. Чистовая отделка пола (выполняется арендатором) – 20мм 2. Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 с добавлением фиброволокна и пластификатора армированная сеткой 4/100/100 – 50мм 3. Пленка полиэтиленовая 200мкн в два слоя 4. Плиты из минеральной ваты Флор Батс – 50мм 5. Оклеенная гидроизоляция 6. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)
Крышные котельные					
Котельные	16			62.11	1. Керамическая плитка на клею – 15мм 2. Обмазочная гидроизоляция с заведением на стены на 150мм 3. Монолитная армированная ж/б плита по уклону – 140мм 4. Пленка полиэтиленовая 200мкн 5. Плиты Шумостоп К2 – 40мм 6. Звуко-гидроизоляция Шуманет-100 Гидро, завести на стены на 300мм 7. Ж/б плита перекрытия (см. раздел КЖ)
Выход на кровлю	17			10.12	1. Покрытие наливное полиуретановое (класс пожарной безопасности КМ3) 2. Ровнитель (для площадок) – 30мм 3. Ж/б плита (см. раздел КЖ)

Создано

Взам. инв. №

Погр. и дата

Инв. № подл.

1-ПР11-АР					
Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское участок 571, участок 11					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	
Разработал	Дроздова			07.22	
Проверил	Захарошко			07.22	
Н.контроль	Каныгин			07.22	
ГАП	Смирнова			07.22	
ГИП	Ковалев			07.22	
Жилой комплекс со встроенными помещениями с проездом №6 от улицы Соколина до улицы Образцовая			Стадия	Лист	Листов
			Р	99	
Экспликация полов			INTERCOLUMNIUM		